



LATVIJAS REPUBLIKA  
KANDAVAS NOVADA DOME

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,  
Tālrunis 631 82028, 631 82026, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandava

17.06.2011. Nr. 3-12/741  
Ūz 15.06.2011. Nr.262/K

**Par iepirkumu  
„Lifta tehniskā projekta izstrāde un  
tālākā uzstādīšana Kandavā, Zīļu ielā 2”  
KND 2011/14**

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2011.gada 16.jūnijā ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma nolikumu:

1.Vai Pretendents pareizi saprot, ka visu iepirkuma Nolikumā paredzēto saistību izpildei tiek paredzētas 10 (desmit) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža?

**Atbilde:**

**Tehniskā projekta izstrādei, lifta piegādei un uzstādīšanai, kā arī objekta pieņemšanai ekspluatācijā kopā tiek paredzētas 10 (desmit) nedēļas, bet būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem 6 (sešu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.**

2.Ja Pretendents iepirkumā paredzētos būvdarbus uztic apakšuzņēmējam, kurš ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, vai arī Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā?

**Atbilde:**

**Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešo daļu piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.**

**Pretendentam ir jāspēj pierādīt, ka iepirkuma līgumam tiks piesaistīts apakšuzņēmējs, lai Pasūtītājam būtu pārlicība, ka apakšuzņēmējs ir atbildīgs par līguma izpildi attiecībā pret Pasūtītāju.**

3.Vai Pretendents drīkst piedāvāt liftu, kura celjspēja ir lielāka?

**Atbilde:**

**Pretendents drīkst piedāvāt liftu, kura celjspēja ir lielāka, nepasliktinot tehniskos rādītājus.**

4.Vai Pretendents drīkst piedāvāt lielāku izmēru lifta kabīni, nepalielinot pieejamos šahtas gabarītus?

**Atbilde:**

**Pretendents drīkst piedāvāt lielāku izmēru lifta kabīni, nepasliktinot tehniskos rādītājus.**

5.Lūdzam precizēt, ko nozīmē „FDI ugunsdrošības režīms”?

**Atbilde:**

**FDI ugunsdrošības režīms nozīmē to, ka ir iespējas ieprogrammēt liftu, lai ugunsgrēka gadījumā lifts pārvietojas uz ieprogrammētu stāvu un durvis paliktu atvērtā stāvoklī.**

**Pretendents var piedāvāt arī ekvivalentu, nepasliktinot tehniskos rādītājus.**

Kandavas novada domes izpilddirektors

DLaukmane  
63107375

G.Gelpers