



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
DIENVIDU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr. (+371) 80200400, fakss (+371) 63090282, www.sl.latvenergo.lv

Tukumā
22.06.2011. Nr. 30R3E0-06.03/690
Uz 20.06.2011. Nr.3-12/745

KANDAVAS NOVADA
DOME Dārza iela 6,
Kandava, Kandavas novads,
LV-3120

Par tehniskiem noteikumiem „Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā”

Tehniskā projekta „Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā” projekta izstrādei pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.11-5/32-2011

Uz nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90110010814 Jelgavas ielā atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošas 0.4 kV kabeļu līnijas TP-8203 Z-16. Uz nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90110010848 Zemītes ielā atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošas 0.4 kV kabeļu un gaisvadu līnijas TP-8202 Z-2, Z-3, Z-5, 20 kV gaisvadu līnija A-8208

1. Veicot inženierkomunikāciju, projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai, ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar triecienmehānismiem; veikt zemes darbus dziļāk par 0.3 m ar tehniku.
2. Inženierkomunikāciju plānām jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu Nr.415 10.punkts).
5. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
6. Veicot zemes darbus kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blīvēšanas tehnika), kuru darbības rezultātā (pastiprināta vibrācija) tiek bojāta kabeļu izolācija, paredzēt kabeļlīniju pārvietošanu (pārbūvi). Kabeļlīniju pārvietošanas (pārbūves) gadījumā pieprasīt tehniskos noteikumus.
7. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem. Lai iesniegtu

SANEMTS
Kandavas novada domē
20.07.2011.
Reģistrācijas Nr. 3-12-1/1374

pieteikumu elektroapgādei Jums jāgriežas AS "Latvenergo" Klientu apkalpošanas centros.

8. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Dienvidu reģiona Eksploatācijas daļas Tukuma nodaļu.

Eksploatācijas daļas vadītājs



Māris Bērziņš

Rūdolfis Veigulis 63110534